



2012000691A

检测
CNAS L1016

46

防爆合格证

(编号: 81508164X)

Ex

单位名称	人民电器集团防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇智广工业区 (人民电器集团有限公司内)		
型号规格	BAD	AC220V	105W/175W/250W
产品名称	防爆灯	防爆标志	Ex d II B T6/T4/T3 Gb/ Ex tD A21 IP65 T80 °C /T130 °C /T195 °C
产品标准	Q/RMD 280-2015	图样编号	2RM.514.1002
备 注	1、当使用 250W 金属卤化物灯时温度组别为 T3，当使用 175W 金属卤化物灯时温度组别为 T4，当使用 105W 节能灯时温度组别为 T6； 2、正常工作位置：垂直向下 0° ~ 水平向下 30° 照射。		

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验，符合下列标准：

GB 3836.1 — 2010、GB 3836.2 — 2010、GB12476.1 — 2013、GB12476.5 — 2013。

本证有效期至：2020 年 10 月 22 日

批准：

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期：2015 年 10 月 23 日





2012000691A

检测
CNAS L1016

防爆合格证

(编号: 81508164X)

Ex

单位名称	人民电器集团防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇智广工业区(人民电器集团有限公司内)		
型号规格	BAD	AC220V	105W/175W/250W
产品名称	防爆灯	防爆标志	Ex d II B T6/T4/T3 Gb/ Ex tD A21 IP65 T80 °C /T130 °C /T195 °C
产品标准	Q/RMD 280-2015	图样编号	2RM.514.1002
备 注	1、当使用 250W 金属卤化物灯时温度组别为 T3, 当使用 175W 金属卤化物灯时温度组别为 T4, 当使用 105W 节能灯时温度级别为 T6; 2、正常工作位置: 垂直向下 0° ~ 水平向下 30° 照射; 3、环境温度: -40 °C ~ +40 °C。		

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:

GB 3836.1 — 2010、GB 3836.2 — 2010、GB12476.1 — 2013、GB12476.5 — 2013。

本证有效期至: 2020 年 10 月 22 日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2015 年 10 月 23 日

换证日期: 2015 年 10 月 28 日