



国家防爆

防爆电气设备

防爆合格证

编号: CNEx17.2448

制造单位 人民电器集团防爆电器有限公司
 地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

产品名称 防爆插销

型号规格 BCX53-30 AC380V/220V 32A

防爆标志 Ex d IIC T6 Gb/ Ex tD A21 IP65 T80°C

产品标准 Q/RMD 189-2017

总装图号 2RM.668.001

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
 GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳 “d” 保护的 设备》
 GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
 GB12476.5-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型 “tD”》

记 事 本证书可代表产品:
 BCX53-30 32A, BCX53-30 16A 额定电压: AC380V/220V 防爆标
 志: Ex d IIC T6 Gb/ Ex tD A21 IP65 T80°C。

本证有效期 2017 年 8 月 28 日至 2022 年 8 月 27 日

颁发日期 2017 年 8 月 28 日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)

