

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2002010304013187

发证日期：2022年03月30日

有效期至：2024年02月29日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CJ40-160, CJ40-200, CJ40-250; $U_i$ : 690V; $I_{th}$ : 250A; $U_e$ : AC230V(220V)/AC400V(380V)/AC690V(660V); $U_{imp}$ : 8kV; CJ40-160: $I_e$ : 160A/160A/125A; CJ40-200: $I_e$ : 200A/200A/125A; CJ40-250: $I_e$ : 250A/250A/125A; $U_s$ : AC36V, AC110V, AC220V, AC380V; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; 配用的辅助触头: $I_{th}$ : 10A; 触头种类和对数: 2NO4NC, 3NO3NC, 4NO2NC; AC-15: $U_e/I_e$ : AC380V/0.82A, DC-13: $U_e/I_e$ : DC220V/0.27A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心