

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010304013186

发证日期：2022年03月31日

有效期至：2024年02月29日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CJ40-63, CJ40-80, CJ40-100, CJ40-125; U_i : 690V; U_e : AC230V(220V)/AC400V(380V)/AC690V(660V); U_{imp} : 8kV; CJ40-63: I_{th} : 80A; I_e : 63A/63A/63A; CJ40-80: I_{th} : 80A; I_e : 80A/80A/63A; CJ40-100: I_{th} : 125A; I_e : 100A/100A/80A; CJ40-125: I_{th} : 125A; I_e : 125A/125A/80A; U_s : AC36V, AC110V, AC220V, AC380V; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; 配用的辅助触头: I_{th} : 10A; 触头种类和对数: 2NO4NC, 3NO3NC, 4NO2NC; AC-15: U_e/I_e : AC380V/0.82A, DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.27A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心