

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010304013260

发证日期：2022年03月30日

有效期至：2024年02月29日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CJX8-9, CJX8-12, CJX8-16; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV; 使用类别: AC-3; CJX8-9: I_{th} : 16A; U_e/I_e : AC230V(AC220V)/8.5A, AC400V(AC380V)/8.5A, AC690V(AC660V)/3.5A; CJX8-12: I_{th} : 20A; U_e/I_e : AC230V(AC220V)/11.5A, AC400V(AC380V)/11.5A, AC690V(AC660V)/4.9A; CJX8-16: I_{th} : 25A; U_e/I_e : AC230V(AC220V)/15.5A, AC400V(AC380V)/15.5A, AC690V(AC660V)/6.7A; U_s : AC36V, AC110V, AC220V, AC380V, 50Hz; 防护等级: IP20; 极数: 3P; 配用的辅助触头: I_{th} : 10A; 4NO或4NC或3NO1NC或1NO3NC或2NO2NC; AC-15: U_e/I_e : 380V/0.95A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.15A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心