

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2002010309013390

发证日期：2022年04月11日

有效期至：2024年02月29日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	热过载继电器 JR36-20 ; Uimp : 8kV ; Ui : 690V ; Ue : AC690V ; 整定电流范围 : 0.25A~0.35A , 0.32A~0.50A , 0.45A~0.72A , 0.68A~1.10A , 1.0A~1.6A , 1.5A~2.4A , 2.2A~3.5A , 3.2A~5.0A , 4.5A~7.2A , 6.8A~11A , 10A~16A , 14A~22A ; 脱扣级别 : 10A ; 极数 : 3P ; 配用的辅助触头 : 1NO1NC ; Ith : 10A ; AC-15 : Ue/ Ie=AC380V/0.47A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心