

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107342104

发证日期: 2022年06月13日

有效期至: 2032年06月12日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	人民电器集团有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	交流低压抽出式开关柜(低压成套开关设备) MNS 额定工作电压(Ue):400V 额定绝缘电压(Ui):690V 频率(fn):50Hz 主母线的额定电流(InA):1600A~400A 主母线的额定短时耐受电流(Icw):30kA 馈电柜配电母线的额定电流(Inc):800A~200A 馈电柜配电母线的额定短时耐受电流(Icw):30kA 控制柜配电母线的额定电流(Inc):800A~200A 控制柜配电母线的额定短时耐受电流(Icw):30kA 户内型/户外型:户内型 外壳防护等级:IP42、IP41、IP40、IP30
产品标准和技术要求	GB/T 7251.12-2013
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心