

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307249836

发证日期：2022年03月30日

有效期至：2024年02月29日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
产品名称和系列、规格、型号	小型断路器 RDB3-100、RDB3U-100、RDB3-100Z、RDB3U-100Z； U_i ：690V； U_{imp} ：6kV； U_e ：RDB3-100、RDB3U-100：AC230/400V(1P)、AC400V(2P、3P、4P)；RDB3-100Z、RDB3U-100Z：AC230/400V(1P)、AC400V(2P)、DC220V(1P、2P)； I_n ：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A；RDB3-100、RDB3U-100 I_{cn} =10000A； I_{cs} =7500A；RDB3-100Z、RDB3U-100Z I_{cn} =10000A(交流)、6000A(直流)； I_{cs} =7500A(交流)、6000A(直流)；瞬时脱扣类型：C型、D型(RDB3-100、RDB3U-100)，B型、C型(RDB3-100Z、RDB3U-100Z)；极数：AC：1P、2P、3P、4P(所有极均为保护极)；DC：1P(外形)、2P(外形)
产品标准和技术要求	GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心