

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107401761

发证日期: 2023年08月28日

有效期至: 2033年08月27日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流动作断路器 RDB5LE-63MA; $U_e(AC)$: 230V(1P+N, 2P); 400V(3P, 3P+N, 4P); U_i : 690V; U_{imp} : 6kV; 选择性类别:A 类; I_n : 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器类型: 单磁式; $I_{cs}(kA)=I_{cu}(kA)$: 6kA; 漏电脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta n}$: 0.03A、0.05A、0.1A/AC 型; $I_{\Delta m}$: 3kA; 1P+N (带一个保护极, 不适用于隔离)、2P (带二个保护极, 适用于隔离)、3P (带三个保护极, 适用于隔离)、3P+N (带三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离)、4P (带四个保护极, 适用于隔离)
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心