

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307266547

发证日期: 2022年04月14日

有效期至: 2024年02月29日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流动作断路器 RDB7LE-125, RDB7LE-125H; U_i : 690V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230V(1P+N, 2P); AC400V(3P, 3P+N, 4P); I_n : 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; RDB7LE-125: $I_{cs}=I_{cu}$: 6kA; RDB7LE-125H: I_{cs} : 7.5kA; I_{cu} : 10kA; $I_{\Delta n}$: 30mA, 50mA, 100mA; 额定剩余动作类型: AC型; 漏电脱扣器的类型: 电子式; $I_{\Delta m}$: 3kA; 选择性类别: A类; 极数: 1P+N(1个保护极, N极常通), 2P, 3P, 3P+N(3个保护极, N极常通), 4P(3个保护极, N极可开闭); 适用于隔离(1P+N, 3P+N 除外)
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心