

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010304052069

发证日期: 2022年03月17日

有效期至: 2024年02月29日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
RDC5-80,RDC5-95,RDC5-80N,RDC5-95N;详细参数及型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010304052069

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDC5-80, RDC5-95, RDC5-80N, RDC5-95N

$U_{imp}: 8kV; U_i: 690V;$

$I_{th}: 110A;$

AC-3: $U_e/I_e:$

RDC5-80, RDC5-80N: AC380V/400V/80A, AC660V/690V/49A;

RDC5-95, RDC5-95N: AC380V/400V/95A, AC660V/690V/49A;

AC-4: $U_e/I_e:$

RDC5-80, RDC5-80N: AC380V/400V/37A, AC660V/690V/17.3A;

RDC5-95, RDC5-95N: AC380V/400V/44A, AC660V/690V/21.3A;

使用类别: AC-3, AC-4;

$U_s:$ AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC127V, AC220V/230V, AC240V,
AC380V/400V,

AC415V, AC440V, 50Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO、1NC

$I_{th}: 10A;$

AC-15: $U_e/I_e: AC380V/0.95A;$

DC-13: $U_e/I_e: DC220V/0.15A$

型号的解释:



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010304052069

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

RD	C	5-	□	□	□□	□	
┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	N 为可逆式接触器，空白为普通接触器
┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	常闭辅助触头数量
┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	常开辅助触头数量
┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	额定工作电流(AC-3,380/400V)
┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	设计序号
┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	交流接触器
┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	企业代号



中国质量认证中心