

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304749807

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2032年01月19日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 RDC7-140、140N、170、170N ; Uimp:8kV ; Ui:690V ; Ith:180A ; Ue:AC(220/230)V/(380/400)V/(660/690)V ; Us:AC24V , 36V , 110V , 127V , 220V , 380V ; 3P ; RDC7-140;使用类别:AC-2、AC-3、AC-4 ; Ie:140A/140A/110A(AC-2、 AC-3), 70A/70A/40.5A(AC-4); RDC7-140N;使用类别: AC-4 ; Ie: 70A/70A/40.5A; RDC7-170;使用类别:AC-2、AC-3、AC-4 ; Ie: 170A/170A/140A(AC-2、AC-3), 85A/85A/49A(AC-4); RDC7-170N;使用类别: AC-4 ; Ie: 85A/85A/49A 配用的辅助 触头 : 2NO2NC ; Ith:10A ; AC-15:(220/230)V/1.64A、 (380/400)V/0.95A ; DC-13:110V/0.3A、220V/0.15A ; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2015010304749807


第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页


纸号：

3.3 型号的解释：

3.3.1 接触器型号及含义



3.3.2 辅助触头组型号及含义



中国质量认证中心