

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304673429

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2032年01月19日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 RDC7-205、205N、250、250N、300、300N ; Uimp:8kV;Ui:690V ; Ith:300A ; 使用类别:AC-2、AC-3、AC-4 ; Ue:AC(220V/230V)/(380V/400V)/(660V/690V) ; Iq : 50kA ; Us:AC24V , 36V , 110V , 127V , 220V , 380V/50Hz ; 3P ; RDC7-205: Ie: 205A/205A/170A(AC-2、 AC-3) , 178A/103A/60A(AC-4) , RDC7-205N: 178A/103A/60A(AC-4) , 使用类别: AC-4 ; RDC7-250: 250A/250A/250A(AC-2、AC-3) , 216A/125A/72A(AC-4) , 使用类别:AC-2、AC-3、AC-4 ; RDC7-250N: 216A/125A/72A(AC-4) , 使用类别: AC-4 ; RDC7-300: 300A/300A/250A(AC-2、AC-3) , 250A/150A/87A(AC-4) , 使用类别:AC-2、AC-3、AC-4 ; RDC7-300N: 250A/150A/87A(AC-4) , 使用类别: AC-4 ; 配用的辅助触头 : 2NO2NC ; Ith:10A ; AC-15:(220/230)V/1.64A、 (380/400)V/0.95A ; DC-13:110V/0.3A、220V/0.15A ; 型号解释及配用的辅助触头见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304673429

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

### 3.3 型号的解释:

#### 3.3.1 接触器型号及含义

RD C Z □ N / □ □

外置侧装辅助触头组 RDCF7D 常开常闭触头数量(见表 2)

带 N 为可逆接触器

用 380V、AC-3 使用类别下的额定工作电流数值表示(A):205、250、300

设计序号

交流接触器

企业代号

#### 3.3.2 辅助触头组型号及含义

RD C E Z □ - □ □

常闭辅助触头数量(见表 2)

常开辅助触头数量(见表 2)

辅助触头组类型: D 为侧装辅助触头

设计序号

辅助触头组

交流接触器

企业代号

表 2 辅助触头组

辅助触头代号	辅助触头对数
22	两常开两常闭



中国质量认证中心