

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2014010304692038

发证日期：2022年01月19日

有效期至：2032年01月19日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 RDC7-400、400N、500、500N ; Uimp:8kV ; Ui:690V ; Ith:500A ; 使用类别: AC-2、AC-3、AC-4 ; Ue:AC(220V/230V)/(380V/400V)/(660V/ 690V) ; Iq:50kA ; Us:AC24V、AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V/50Hz ; 3P ; RDC7-400 : Ie: 400A/400A/400A(AC-2、AC-3) , 300A/200A/116A (AC-4); RDC7-400N : Ie: 300A/200A/116A(AC-4) ; RDC7-500 : Ie:500A/500A/400A(AC-2、AC-3) , 300A/250A/145A(AC-4); RDC7-500N : Ie:300A/250A/145A(AC-4) ; 配用的辅助触头 : 2NO2NC ; Ith:10A , AC-15: (220V/230V)/1.64A、(380V/400V)/0.95A , DC-13:110V/0.3A、220V/0.15A ; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304692038

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

3.3 型号的解释:

3.3.1 接触器型号及含义



3.3.2 辅助触头组型号及含义




表 2 辅助触头组

辅助触头代号	辅助触头对数
22	两常开两常闭



中国质量认证中心