

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010304721908

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2032年01月19日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 RDC7-630、630N、800、800N ; Uimp:8kV ; Ui:690V ; 使用类别:AC-2、AC-3 , AC-4 ; Ue:AC(220/230)V/(380/400)V/(660/690)V ;Iq:50kA ;Us:AC24V ,36V ,110V , 127V , 220V , 380V/50Hz ;3P ; RDC7-630 :Ith:630A ; Ie:630A/630A/500A(AC-2、AC-3) , 570A/315A/182A(AC-4) ; 使用类别:AC-2、AC-3 , AC-4 ; RDC7-630N : Ith:630A ; Ie:570A/315A/182A(AC-4) ; 使用类别:AC-4 ; RDC7-800 : Ith:800A ; Ie:800A/800A/500A(AC-2、AC-3) , 570A/400A/231A(AC-4) ; 使用类别:AC-2、AC-3 ,AC-4 ; RDC7-800N :Ith:800A ; Ie:570A/400A/231A(AC-4) ; 使用类别:AC-4 ; 配用的辅助触头 :2NO2NC ;Ith:10A ; AC-15:(220/230)V/1.64A、 (380/400)V/0.95A ; DC-13:110V/0.3A、 220V/0.15A ;型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2014010304721908

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

### 3.3 型号的解释：

#### 3.3.1 接触器型号及含义

RD C Z-□ N / 22

表示外置侧装辅助触头 RDCF7D 为 2 常开 2 常闭  
带 N 为可逆接触器  
用 380V、AC-3 使用类别下的额定工作电流数值表示(A):630、800  
设计序号  
交流接触器  
企业代号

#### 3.3.2 辅助触头组型号及含义

RD C E Z □-□ □

常闭辅助触头数量  
常开辅助触头数量  
辅助触头组类型：D 为侧装辅助触头  
设计序号  
辅助触头组  
交流接触器  
企业代号



中国质量认证中心