

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2019010302193572

发证日期: 2022年01月19日

有效期至: 2032年01月19日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	隔离开关 RDHM5-400;Uimp:12kV;Ui:1000V;Ith: 400A;Ue: AC400V,AC415V,AC690V;Ie: 200A、225A、250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A;Icw:5kA/1s;Icm(峰值):7.6kA;使用类别: AC-21A,AC-21B,AC-22A,AC-22B;极数:3P,4P;适用频率:50/60Hz;防护等级:IP20;配用的辅助触头:1NO1NC;Ith:3A;使用类别: AC-15: Ue/Ie:AC400V/0.4A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2019010302193572

纸 号：

型号解释：




表 1 附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器+辅助触头	分励脱扣器+欠电压脱扣器	二组辅助触头
代号	00	08	10	20	30	40	50	60
附件名称	辅助触头+欠电压脱扣器	分励脱扣器+报警触头	辅助触头+报警触头	欠电压脱扣器+报警触头	分励脱扣器+辅助触头+报警触头		二组辅助触头+报警触头	欠电压脱扣器+辅助触头+报警触头
代号	70	18	28	38	48		68	78

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心