

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307186736

发证日期：2022年03月18日

有效期至：2024年02月29日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 RDM1-630； $U_e$ ：AC400/690V； $U_i$ ：800V； $U_{imp}$ ：8kV； $I_n$ ：400A、500A、630A； $U_e$ ：AC400V：L型： $I_{cs}$ ：35kA； $I_{cu}$ ：50kA；M型： $I_{cs}$ ：42kA， $I_{cu}$ ：65kA；H型： $I_{cs}$ ：65kA， $I_{cu}$ ：100kA； $U_e$ ：AC690V： $I_{cs}$ ：10kA， $I_{cu}$ ：20kA；过电流脱扣器类型：热磁式；选择性类别：A类；脱扣级别：10；极数：3P（3个保护极），4P（3个保护极，N极可开闭）；适用于隔离用。配用的辅助触头：常开常闭的情况和数量：2NO2NC； $U_i$ ：400V；约定发热电流（ $I_{th}$ ）：3A；使用类别：AC-15：400V/0.4A，DC-13：220V/0.15A；型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦

中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307186736

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：




表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称		无附件	分励脱扣器	辅助触头	分励脱扣器辅助触头
代号	瞬时	200	210	220	240
	复式	300	310	320	340

注：“瞬时脱扣器”型式的 ICB 的短路脱扣器和主电流路径的短路性能与“复式脱扣器”型式的 MCCB 原体断路器相同。



中国质量认证中心