

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2016010307908907

发证日期：2022年07月06日

有效期至：2024年02月29日

| | |
|---------------|---|
| 委托人名称 | 人民电器集团有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) |
| 制造商名称 | 人民电器集团有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) |
| 生产企业名称 | 浙江人民电器有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号 |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 塑料外壳式断路器 RDM3-250; U_i : 800V; U_{imp} : 8kV; U_e : AC400V; I_n : 100A、125A、140A、150A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A类; L型: I_{cs} : 25kA; I_{cu} : 35kA; M型: I_{cs} : 35kA; I_{cu} : 50kA; 极数: 2P、3P、4P(三个保护极, N极可开闭); 适用于隔离; 配用的辅助触头: 1NO1NC; I_{th} : 3A; AC-15: U_e/I_e : 400V/0.3A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.15A; 符合附录N的电子附件: 分励脱扣器(预付费功能), U_s : AC230V(仅4P)、AC400V(仅3P), U_i : 400V, U_{imp} : 4kV |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.2-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合CQC12-000001-2020认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心