

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2017010307959685

发证日期: 2022年03月30日

有效期至: 2024年02月29日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流保护断路器 RDM3L-125; $U_{imp}$ : 8kV; $U_i$ : 690V; $U_e$ : AC230V(2P), AC400V(3P、4P); $I_n$ : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; $I_{cs}$ : 25kA; $I_{cu}$ : 35kA; $I_{\Delta n}$ : 30mA/50mA/100mA/150mA/200mA/300mA/500mA/ 任选三档分级 调节/AC型; 漏电脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta m}$ : 8.75kA; 选择性类别: A; 极数: 2P、3P、3P+N(N极常通)、4P(N极可开闭); 2P、3P、4P: 适用于隔离用; 3P+N: 不适用于隔离用; 配用的辅助触头: 1NO1NC; $I_{th}$ : 3A; AC-15: 400V/0.4A; DC-13: 220V/0.15A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心