

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307864665

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2024年02月29日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 RDM5-800L、RDM5-800M、RDM5-800H、RDM5-800LR、RDM5-800MR、RDM5-800HR; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue: AC400V/690V; In: 500A, 630A, 700A, 800A; 过电流脱扣器类型:热磁式; AC400V:L型:Ics:65kA, Icu:65kA; M型:Ics:75kA, Icu:75kA; H型:Ics:75kA, Icu:100kA; AC690V:L型:Ics:10kA, Icu:20kA; M型:Ics:15kA, Icu:25kA; H型:Ics:20kA, Icu:35kA; 选择性类别:A; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离用; 配用的辅助触头:2NO2NC; Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A 配用的报警触头: 2NO2NC; Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心