

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307078061

发证日期: 2023年06月20日

有效期至: 2033年06月19日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流保护断路器 RDM5L□-400 ; $U_i$ : 1000V ; $U_{imp}$ : 8kV ; $U_e$ : AC400V ; 过电流脱扣器类型: 热磁式 ; 选择性类别 : A ; $I_n$ : 200A、225A、250A、315A、350A、400A ; $I_{\Delta n}$ : 100mA/200mA/300mA/500mA ( 任选三档分级可调 ) /AC 型、A 型/非延时型、延时型 ; 漏电脱扣器类型 : 电子式 ; $I_{\Delta m}$ : 17.5kA ; $I_{cs}$ : 25kA ( L 型 )、35kA ( M 型 ) ; $I_{cu}$ : 50kA ( L 型 )、65kA ( M 型 ) ; 极数 : 3P、4P ( 三个保护级 , N 极可开闭 ) , 具有隔离功能 ; 配用的辅助触头 : 1NO1NC ; $U_i$ : 400V ; $U_{imp}$ : 4kV ; $I_{th}$ : 3A ; AC-15 : $U_e/I_e$ : AC400V/0.4A , DC-13 : $U_e/I_e$ : DC220V/0.15A ; 配用的报警触头 : 1NO1NC ; $U_i$ : 400V ; $U_{imp}$ : 4kV ; $I_{th}$ : 3A ; AC-15 : $U_e/I_e$ : AC400V/0.4A , DC-13 : $U_e/I_e$ : DC220V/0.15A ;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心