

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307906533

发证日期: 2022年03月30日

有效期至: 2024年02月29日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流保护断路器 RDM5Z-125/L、RDM5Z-125/M、RDM5Z-125/H; $U_e$ : AC400V; $U_i$ : 1000V; $U_{imp}$ : 8kV; $I_n$ : 125A(0.4~1.0 $I_n$ 可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta n}$ : 50mA/100mA/200mA/300mA/500mA/800mA 分级调节; 额定剩余动作类型: AC型; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; 延时型可调; RDM5Z-125/L: $I_{cs}$ : 25kA; $I_{cu}$ : 35kA; RDM5Z-125/M: $I_{cs}$ : 35kA; $I_{cu}$ : 50kA; RDM5Z-125/H: $I_{cs}$ : 42kA; $I_{cu}$ : 65kA; $I_{\Delta m}$ : 25% $I_{cu}$ ; 选择性类别: A; 极数: 3P+N(带有三个保护极, N极不可开闭); 不适用于隔离; 自动重合闸时间: 20s~60s; TD型; 配用的辅助触头: 1NO1NC; $I_{th}$ : 3A; AC-15: $U_e/I_e$ : AC400V/0.4A; DC-13: $U_e/I_e$ : DC220V/0.15A;
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

杨志刚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心