

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2015010307766992

发证日期：2022年03月30日

有效期至：2024年02月29日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流保护断路器 RDM5Z-250/L、RDM5Z-250/M、RDM5Z-250/H； U_e ：AC400V； U_i ：1000V； U_{imp} ：8kV； I_n ：250A； I_R （0.4~1.0） I_n ；过电流脱扣器类型：电子式； $I_{\Delta n}$ ：50mA/100mA/200mA/300mA/500mA 分级调节；额定剩余动作类型：AC型；漏电脱扣器类型：电子式；延时型/非延时型可调；RDM5Z-250/L： I_{cs} ：25kA； I_{cu} ：35kA；RDM5Z-250/M： I_{cs} ：42kA； I_{cu} ：50kA；RDM5Z-250/H： I_{cs} ：50kA； I_{cu} ：85kA； $I_{\Delta m}$ ：25% I_{cu} ；选择性类别：A；极数：3P+N(三个保护极，N极不可开闭)；不适用于隔离；自动重合闸时间：20s~60s；TD型；配用的辅助触头：1NO1NC； I_{th} ：3A；AC-15：400V/0.4A；DC-13：220V/0.15A；
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦

中国质量认证中心