

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2015010307784346

发证日期：2022年03月30日

有效期至：2024年02月29日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流保护断路器 RDM5Z-400/L、RDM5Z-400/M、RDM5Z-400/H； U_e : AC400V； U_i : 1000V； U_{imp} : 8kV； I_n : 400A； I_R (0.4~1.0) I_n ；过电流脱扣器类型：电子式； $I_{\Delta n}$: 50mA/100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节；额定剩余动作类型：AC 型；漏电脱扣器类型：电子式；延时型/非延时型可调；RDM5Z-400/L： I_{cs} : 35kA； I_{cu} : 50kA； I_{cw} : 5kA/0.5s；RDM5Z-400/M： I_{cs} : 42kA； I_{cu} : 65kA； I_{cw} : 5kA/0.5s；RDM5Z-400/H： I_{cs} : 55kA； I_{cu} : 85kA； I_{cw} : 5kA/0.5s； $I_{\Delta m}$: 25% I_{cu} ；选择性类别：B 类；极数：3P+N(三个保护极，N 极不可开闭)；不适用于隔离；自动重合闸时间：20s~60s；TD 型；配用的辅助触头：2NO2NC； I_{th} : 3A；AC-15：400V/0.4A；DC-13：220V/0.15A；
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020 年 05 月 14 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

杨志刚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心