

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010307733178

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2032年03月17日

委托人名称 人民电器集团有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器  
RDM7-125L、RDM7-125M、RDM7-125H;具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2014010307733178

第 1 页 共 2 页  
纸 号:

RDM7-125L、RDM7-125M、RDM7-125H;

$U_{imp}$ :12kV;  $U_i$ :1000V;

$I_n$ :10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

选择性类别:A;

RDM7-125L:

$U_e$ :AC400V/690V(3P、4P), AC400V(2P); 400V: $I_{cs}$ :35kA、 $I_{cu}$ :50kA, 690V: $I_{cs}$ :10kA、 $I_{cu}$ :20kA; 2P、3P、4P(N极可开闭);

RDM7-125M:

$U_e$ :AC400V/690V(3P、4P), AC400V(2P); 400V: $I_{cs}$ :50kA、 $I_{cu}$ :70kA, 690V: $I_{cs}$ :12kA、 $I_{cu}$ :20kA; 2P、3P、4P(N极可开闭);

RDM7-125H:

$U_e$ :AC400V/690V(3P、4P); AC400V(2P); 400V: $I_{cs}$ :70kA、 $I_{cu}$ :100kA, 690V: $I_{cs}$ :15kA、 $I_{cu}$ :30kA; 2P、3P、4P(N极可开闭);

适用于隔离用;

配用的辅助触头: 1NO1NC,  $I_{th}$ :3A, AC-15:400V/0.3A, DC-13:220V/0.15A

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2014010307733178

纸 号:

型号的解釋:




表 2 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	二组辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器二组辅助触头	分励脱扣器欠电压脱扣器	四组辅助触头	二组辅助触头欠电压脱扣器
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称	分励脱扣器报警触头	二组辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器二组辅助触头报警触头	分励脱扣器欠电压脱扣器报警触头	四组辅助触头报警触头	二组辅助触头欠电压脱扣器报警触头		
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378		

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心