

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2014010307733759

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2032年03月17日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 RDM7-250L、RDM7-250M、RDM7-250H ; $U_i$ :1000V ; $U_{imp}$ :12kV ; $I_n$ :100A , 125A , 160A ,180A ,200A ,225A ,250A ;过电流脱扣器类型:热磁式 ;选择性类别:A ;RDM7-250L : $U_e$ :AC400V/690V(3P、4P) , AC400V(2P) ; 400V: $I_{cs}$ :35kA、 $I_{cu}$ :50kA , 690V: $I_{cs}$ :10kA , $I_{cu}$ : 20kA ; 2P、3P、4P(N极可开闭) ;RDM7-250M : $U_e$ :AC400V/690V(3P、4P) ,AC400V(2P) ; 400V: $I_{cs}$ :50kA、 $I_{cu}$ :70kA , 690V: $I_{cs}$ : 12kA、 $I_{cu}$ : 20kA ; 2P、3P、4P(N极可开闭) ; RDM7-250H : $U_e$ :AC400V/690V ;400V: $I_{cs}$ :70kA、 $I_{cu}$ :100kA ,690V: $I_{cs}$ : 15kA、 $I_{cu}$ :30kA ; 3P、4P(N极可开闭) ; 适用于隔离用; 配用的辅助触头 : 1NO1NC , $I_{th}$ :3A , AC-15:400V/0.3A , DC-13:220V/0.15A. 型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证


附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2014010307733759

纸 号:

型号的解释:



附表 2 脱扣器方式及附件代号

代 号 脱扣器型式	附 件 种类	不带附件	分励脱扣器	一组辅助触头	分励脱扣器、 辅助触头
瞬时脱扣器		200	210	220	240
复式脱扣器		300	310	320	340

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心