

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2014010307733757

发证日期：2022年01月19日

有效期至：2032年01月19日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	塑料外壳式断路器 RDM7-400L、RDM7-400M、RDM7-400H ;Uimp:12kV ;Ui:1000V ;Ue:AC400V/690V ; In:225A , 250A , 315A , 350A , 400A ;过电流脱扣器类型:热磁式 ;选择性类别:A ; RDM7-400L :400V :Ics :50kA、Icu:50kA , 690V :Ics :10kA、Icu:20kA ;RDM7-400M : 400V :Ics :70kA、Icu:70kA , 690V :Ics :18kA、Icu:35kA ;RDM7-400H :400V :Ics : 85kA、Icu:100kA , 690V :Ics :18kA、Icu:35kA ;3P、4P(N 极可开闭) ;适用于隔离用; 配用的辅助触头 :2NO2NC ,Uimp:4kV ,Ith:3A ,AC-15:400V/0.3A ,DC-13:220V/0.15A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2014010307733757

纸 号：

型号解释：

RD M 7 - 400 □ / □ □ □




表 2 脱扣器方式及附件代号

代 号		件 种类	无附件	报警触头	分励脱扣器	一组辅助触头	分励脱扣器、辅助触头	二组辅助触头
脱扣器型式	瞬时脱扣器		200	208	210	220	240	260
	复式脱扣器		300	308	310	320	340	360

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2014010307733757

纸 号：

型号解释：

RD M 7 - 400 □ / □ □ □




表 2 脱扣器方式及附件代号

代 号		件 种类	无附件	报警触头	分励脱扣器	一组辅助触头	分励脱扣器、辅助触头	二组辅助触头
代 号	瞬时脱扣器		200	208	210	220	240	260
	复式脱扣器		300	308	310	320	340	360

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心