

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010309194402

发证日期：2022年04月11日

有效期至：2032年03月13日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	热过载继电器 RDR7-18 Ue : AC690V ; 整定电流调节范围 : 0.11~0.16A , 0.14~0.2A , 0.18~0.25A , 0.22~0.32A , 0.28~0.4A , 0.35~0.5A , 0.45~0.63A , 0.55~0.8A , 0.7~1A , 0.9~1.25A , 1.1~1.6A , 1.4~2A , 1.8~2.5A , 2.2~3.2A , 2.8~4A , 3.5~5A , 4.5~6.3A , 5.5~8A , 7~10A , 9~12.5A , 11~16A , 14~20A ; Ui : 690V ; Uimp : 8kV ; 脱扣级别 10A ; 极数 : 3P ; IP20(安装后测量) ; 频率 : 50Hz/60Hz ; 辅助触头 : 1NO1NC ; AC-15 Ue : AC380V ; Ie : 1.1A ; DC-13 Ue : DC220V ; Ie : 0.2A ; Ith : 5A ; Ui : 690V ; Uimp : 4kV
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心