

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010309222618

发证日期: 2022年04月11日

有效期至: 2032年03月13日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 热过载继电器
RDR7-50 Uimp :8kV ;Ui :690V ;Ue :AC690V ;整定电流调节范围 :23A~32A ,27A~35A ,
28A~40A ,36A~45A , 40A~50A ;脱扣级别 10A ;极数 :3P ;IP20 (安装后测量) ;频率 :
50Hz/60Hz ;辅助触头 :1NO1NC ;Ith :5A ;AC-15 Ue : AC380V ;Ie : 1.1A ;DC-13 Ue :
DC220V ;Ie : 0.2A

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心