

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107363518

发证日期: 2022年10月26日

有效期至: 2032年10月25日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
产品名称和系列、规格、型号	万能式断路器 RDW5-2000 ; $U_i$ : 1000V ; $U_{imp}$ : 12kV ; $U_e$ : AC400V、AC690V ; $I_n$ : 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A ; AC400V : $I_{cs}$ : 80kA (S型)、80kA (H型) ; $I_{cu}$ : 80kA (S型)、80kA (H型) ; $I_{cw}$ : 65kA/1s (S型)、65kA/1s (H型) ; AC690V : $I_{cs}$ : 50kA (S型)、65kA (H型) ; $I_{cu}$ : 50kA (S型)、65kA (H型) ; $I_{cw}$ : 40kA/1s (S型)、55kA/1s (H型) ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; 适用频率 : 50/60Hz ; 选择性类别 B类 ; 极数 3P、4P 产品适用于隔离 ; 配用的辅助触头 (4NO4NC、6NO6NC) : $I_{th}$ : 6A ; AC-15 : $U_e/I_e$ : AC400V/0.9A、AC230V/1.5A ; DC-13 : $U_e/I_e$ : DC220V/0.27A、DC110V/0.55A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心