

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2015010307833683

发证日期：2023年03月24日

有效期至：2023年03月23日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 浙江人民电器有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
RDW5-2500、RDW5-2000、RDW5-1600；详细参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307833683

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

RDW5-2500、RDW5-2000、RDW5-1600

Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V; Uimp: 12kV;

In: 2500: (630、800、1000、1250、1600、2000、2500), 2000: (630、800、1000、1250、1600、2000), 1600: (630、800、1000、1250、1600);

Ics: 2500 型 S 型: 80 kA (400V)、65 kA (690V); H 型: 85 kA (400V)、70 kA (690V);

2000 型 ES 型: 80 kA (400V)、50 kA (690V); 1600 型 EH 型: 55 kA (400V)、42 kA (690V);

Icu: 2500 型 S 型: 80 kA (400V)、65 kA (690V); H 型: 100 kA (400V)、70 kA (690V);

2000 型 ES 型: 80 kA (400V)、50 kA (690V); 1600 型 EH 型: 65 kA (400V)、50 kA (690V);

Icw: 2500 型 S 型: 80 kA /1s(400V)、65 kA /1s(690V);


H 型: 85 kA /1s(400V)、70 kA /1s(690V);

2000 型 ES 型: 65 kA/1s (400V)、40 kA/1s (690V); 1600 型 EH 型: 50 kA/1s (400V)、42 kA/1s (690V);

选择性类别: B 类; 过电流脱扣器类型: 电子式; 极数: 3P、4P, 适用于隔离用, 适用频率: 50/60Hz; 配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC、6NO6NC, Uimp: 6kV; Ui: 690V, Ith: 6A, AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A、110V/0.55A。

型号的解释:

RD W 5 - □ □



中国质量认证中心