

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307880093

发证日期: 2022年09月22日

有效期至: 2024年02月29日

委托人名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
制造商名称	人民电器集团有限公司
及注册地址	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业名称	浙江人民电器有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
产品名称和系列、规格、型号	万能式断路器 RDW5-4000; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V/ 690V; In: 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A; 过电流脱扣器类型: 电子式; S型: AC400V: Ics: 85kA, Icu: 100kA, Icw: 85kA/1s; AC690V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 65kA/1s; H型: AC400V: Ics: 100kA, Icu: 100kA, Icw: 100kA/1s; AC690V: Ics: 85kA, Icu: 85kA, Icw: 85kA/1s; 选择性类别: B; 3P、4P, 适用于隔离用, 适用频率: 50/60Hz 配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC, Uimp: 6kV; Ui: 690V, Ith: 6A, AC-15: 230V/1.5A, 400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A, 110V/0.55A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年05月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心