



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2995819  
(任务编号)

产品名称: 开启式刀开关

型 号: HD11F-400/38

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 开启式刀开关

型号: HD11F-400/38

商 标:  PEOPLE

样品数量: 2

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2018-10-17

完成日期: 2018-10-24

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: HD11F-400/38;  
额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;  
额定绝缘电压(Ui):690V;  
约定发热电流(Ith): 400A;  
额定工作电压(Ue): AC400V;  
额定工作电流(Ie): 400A;  
额定短时耐受电流(Icw):20kA/1s;  
使用类别: AC-20B;  
极数: 3P;

主检: 何吉福 日期: 2018.10.24

审核: 程彦敏 日期: 2018.10.24

签发: 魏秋媛 日期: 2018.10.24



备注:

| 变更项目    | 变更前               | 变更后               |
|---------|-------------------|-------------------|
| 标准换版    | GB/T 14048.3-2008 | GB/T 14048.3-2017 |
| 原证书编号   | 2013010305600988  |                   |
| 原测试报告编号 | C-040-12B3629-S   |                   |
| 原检测单位   | 苏州电器科学研究院股份有限公司   |                   |