



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0308-2490496  
(任务编号)

产品名称: 刀型触头熔断器

型 号: RDT16-4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 刀型触头熔断器 型 号: RDT16-4 商 标: / 样品数量: 1 支持件+2 熔断体 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-03-07 完成日期: 2017-03-10	委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDT16-4  
 熔断体的额定电压 Un: AC500V;  
 熔断体的额定电流 In: 800,1000A;  
 额定短路能力 II: 100kA;  
 分断范围和使用类别: gG;  
 熔断器支持件的额定电压 Un: AC500V;  
 熔断器支持件的额定冲击耐受电压 Uimp: 6kV;  
 熔断器支持件的额定电流 In: 1000A;  
 极数: 1P.

主检: 王 炜 签名:  日期: 2017-03-20	
审核: 尤雪元 签名:  日期: 20170320	
签发: 许建林 签名:  日期: 201703-20	

备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页

- 原 3C 认可报告编号: C-040-12C0002-S;
- 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 3C 证书编号: 2012010308536351;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。