



# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请  变更  监督  复审  其他:

申请编号: A2015CCC0307-2135056  
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型号: RDX16L-63

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 剩余电流动作断路器	委托人: 人民电器集团有限公司																									
型号: RDX16L-63	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)																									
数量: 79	生产者(制造商): 人民电器集团有限公司																									
收样日期: 2016-03-16	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)																									
完成日期: 2016-05-25	生产企业: 浙江人民电器有限公司																									
样品来源: 企业送样	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号																									
试验结论: 依据 GB 16916.1-2014、GB 16916.21-2008 检验合格																										
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDX16L-63 Un: AC230V(2P), AC400V(4P); In: 25A、40A、63A; IΔn: 30mA、50 mA、100 mA、300 mA; AC型; 电磁式; IΔm: 500A (25A、40A)、630A (63A); Im: 500A (25A、40A)、630A (63A); Inc: 6kA; IΔc: 6kA; 极数: 2P、4P																										
主检: 傅炳 签名: <i>傅炳</i> 日期: 2016-06-03																										
审核: 高云燕 签名: <i>高云燕</i> 日期: 2016-06-04																										
签发: 杜量 签名: <i>杜量</i> 日期: 2016-06-05																										
备注: 操作性能寿命-S图; 接通分断-T图; 预期波-Y图																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更信息</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[12] 标准换版</td> <td>GB 16916.1-2003 GB 16196.21-2008</td> <td>GB 16916.1-2014 GB 16196.21-2008</td> </tr> <tr> <td>[13] 明显影响产品的设计和规范发生了变化</td> <td>动触头 AgCdO(12)/Cu</td> <td>动触头 1.2 纯钢板 T2Y</td> </tr> <tr> <td>[14] 关键件供应商名称变更</td> <td>浙江合兴电工有限公司 中希合金有限公司</td> <td>合兴集团有限公司 中希集团有限公司</td> </tr> <tr> <td>[17] 其它</td> <td>额定剩余动作电流: 30mA</td> <td>额定剩余动作电流: 30mA、50mA、100mA、300mA</td> </tr> <tr> <td>原3C证书编号</td> <td colspan="2">2012010307536416</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见P5页5产品认证情况</td> </tr> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td>浙江省机电产品质量检测所</td> <td>C-076-1C11087</td> </tr> </tbody> </table>			变更信息	变更前	变更后	[12] 标准换版	GB 16916.1-2003 GB 16196.21-2008	GB 16916.1-2014 GB 16196.21-2008	[13] 明显影响产品的设计和规范发生了变化	动触头 AgCdO(12)/Cu	动触头 1.2 纯钢板 T2Y	[14] 关键件供应商名称变更	浙江合兴电工有限公司 中希合金有限公司	合兴集团有限公司 中希集团有限公司	[17] 其它	额定剩余动作电流: 30mA	额定剩余动作电流: 30mA、50mA、100mA、300mA	原3C证书编号	2012010307536416		已获证型号规格	见P5页5产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-076-1C11087
变更信息	变更前	变更后																								
[12] 标准换版	GB 16916.1-2003 GB 16196.21-2008	GB 16916.1-2014 GB 16196.21-2008																								
[13] 明显影响产品的设计和规范发生了变化	动触头 AgCdO(12)/Cu	动触头 1.2 纯钢板 T2Y																								
[14] 关键件供应商名称变更	浙江合兴电工有限公司 中希合金有限公司	合兴集团有限公司 中希集团有限公司																								
[17] 其它	额定剩余动作电流: 30mA	额定剩余动作电流: 30mA、50mA、100mA、300mA																								
原3C证书编号	2012010307536416																									
已获证型号规格	见P5页5产品认证情况																									
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-076-1C11087																								
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效																										