



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0308-2490498

(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器

型号: RDF16-00

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器 型号: RDF16-00 商标: / 样品数量: 3 熔断体, 7 支持件 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-02-15 完成日期: 2017-02-21	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDF16-00

熔断体的额定电压 Un: AC500V/690V;

熔断体的额定电流 In: 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160A;

额定分断能力 I₁: 120kA/50kA;

分断范围和使用类别: gG;

熔断器支持件的额定电压 Un: AC500V/690V;

额定冲击耐受电压 U_{imp}: 6kV;

熔断器支持件的额定电流 In: 160A; 极数: 1P;

主检: 王 炜 签字: *王炜* 日期: 2017-03-08

审核: 闫明显 签字: *闫明显* 日期: 2017-03-08

签发: 陈 源 签字: *陈源* 日期: 2017-03-08



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB/T13539.2-2008	GB/T13539.2-2015
2.PTI	PTI:250V	PTI:400V
3.产品名称	刀型触头熔断器	有填料封闭管式刀型触头熔断器

2.原 3C 认可报告编号: C-040-11C0204-S;

3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 3C 证书编号: 2011010308496623;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。