



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0308-2525170  
(任务编号)

产品名称: 有填料快速熔断器

型 号: RS3-600

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 有填料快速熔断器 型 号: RS3-600 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-03-02 完成日期: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号						
试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RS3-600 Un: AC500V, In: 250A,300A,320A,350A,400A,480A,500A,600A, 额定分断能力I1:50kA, 分断范围和使用类别:aR							
主检: 王炜 签字: <i>王炜</i> 日期: 2017-03-13							
审核: 尤雪元 签字: <i>尤雪元</i> 日期: 2017-03-13							
签发: 许建林 签名: <i>许建林</i> 日期: 2017-03-13							
备注: 1.变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">序号和名称</th> <th style="width: 33%;">变更前</th> <th style="width: 33%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.标准换版</td> <td>GB/T 13539.4-2009</td> <td>GB/T 13539.4-2016</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1.标准换版	GB/T 13539.4-2009	GB/T 13539.4-2016
序号和名称	变更前	变更后					
1.标准换版	GB/T 13539.4-2009	GB/T 13539.4-2016					
2.原 3C 认可报告编号: C-040-10C0072-S; 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 3C 证书编号: 2004010308111526; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							