



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2995809
(任务编号)

产品名称: 行程开关

型号: LXP1

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 行程开关	委托人: 人民电器集团有限公司
型号: LXP1	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标: /	生产者: 人民电器集团有限公司
样品数量: 2台	生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2018-10-30	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
完成日期: 2018-11-06	

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LXP1;
Ui:500V;Uimp:8kV;Ith:10A;
AC-15: Ue:380V,Ie:0.79A
DC-13: Ue:220V,Ie:0.27A
IP65

主检: 王 炜 签名: *王炜* 日期: 2018-11-12

审核: 丁 娟 签名: *丁娟* 日期: 2018-11-12

签发: 张 洁 签名: *张洁* 日期: 2018-11-12



备注

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017

- 原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4667-S ;
- 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 CCC 证书编号: 2004010305108993;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。