



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0503



161121340515

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请  变更  监督  复审  其他:

申请编号: A2019CCC0303-3092866

产品名称: 接触器式继电器

型 号: RDCJ5-40、RDCJ5-31、RDCJ5-22、  
RDCJ5-13、RDCJ5-04

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



样品名称: 接触器式继电器

型 号: RDCJ5-40、RDCJ5-31、

RDCJ5-22、RDCJ5-13、

RDCJ5-04

样品数量: 25 台

样品来源: 送样

收样日期: 2019.01.31

完成日期: 2019.03.06

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工  
业园)

制造商(生产者): 人民电器集团有限公司

制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区  
(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDCJ5-40、RDCJ5-31、RDCJ5-22、RDCJ5-13、RDCJ5-04; Ui: 690V; Uimp: 6kV;

Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A、380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A、110V/0.3A;

防护等级: IP20

签发人: 徐亮

签名:

签发日期: 2019.03.06

备注: