



国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2019CCC0302-3092853
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: RDHM5-250

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 隔离开关 型 号: RDHM5-250 商 标: PEOPLE 样品数量: 18 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-01-31 完成日期: 2019-05-13	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 型号: RDHM5-250;
 额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;
 额定绝缘电压(Ui):1000V;
 约定发热电流(Ith): 250A;
 额定工作电压(Ue): AC400V,AC415V,AC690V;
 额定工作电流(Ie): 100A、125A、140A、150A、160A、170A、180A、200A、225A、250A;
 额定短时耐受电流(Icw):4kA/1s;
 额定短路接通能力(Icm)(峰值):5.5kA;
 使用类别: AC-21A,AC-21B,AC-22A,AC-22B;
 极数:3P,4P;
 适用频率:50/60Hz;
 防护等级:IP20;
 配用的辅助触头:1NO1NC;
 约定发热电流(Ith):3A;
 使用类别: AC-15: Ue/Ie:AC400V/0.4A ; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;

主检: 何吉福	日期: 2019.05.27
审核: 程彦敏	日期: 2019.05.27
签发: 魏秋媛	日期: 2019.05.27



备注: