



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0303-2917615

(任务编号)

产品名称: 时间继电器

型号: DH48S,DH48S-S,DH48S-2Z,DH48S-11

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



| 样品名称: 时间继电器 型号: DH48S,DH48S-S, DH48S-2Z,DH48S-11 商标: / 样品数量: 8台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-08-15 完成日期: 2018-08-23 | 委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号 | | | | | | |
|--|--|-------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| 试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格 | | | | | | | |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: DH48S,DH48S-S,DH48S-2Z,DH48S-11 Ui:400V;Uimp:2.5kV;Ith:5A; AC-15:Ue/Ie: AC220V/0.75A, AC380V/0.47A; DC-13:Ue/Ie: DC220V/0.27A; 外壳防护等级:IP40(操作面). | | | | | | | |
| 主检: 王 炜 签字: <i>王炜</i> 日期: 2018-09-10 | | | | | | | |
| 审核: 陆维导 签字: <i>陆维导</i> 日期: 2018-09-10 | | | | | | | |
| 签发: 张 洁 签字: <i>张洁</i> 日期: 2018-09-10 | | | | | | | |
| 备注: 1. 变更情况; <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>变更情况: 见附页</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> </tbody> </table> 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-12B3426-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2003010303091103; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 | | 序号和名称 | 变更前 | 变更后 | 变更情况: 见附页 | 见附页 | 见附页 |
| 序号和名称 | 变更前 | 变更后 | | | | | |
| 变更情况: 见附页 | 见附页 | 见附页 | | | | | |