



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0483

# CQC 产品认证

## 型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC020036-623991

产品名称: 配电箱

型 号: RPZ30

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



## 型式试验报告

申请编号: V2020CQC020036-623991  
样品名称: 配电箱  
型 号: RPZ30  
商 标: /  
样品数量: 1台  
样品来源: 企业送样  
样品生产序号: 20070001  
收样日期: 2020-07-13  
完成日期: 2020-07-15

委托人: 人民电器集团有限公司  
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  
生产者(制造商): 人民电器集团有限公司  
生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  
生产企业: 浙江人民电器有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: RPZ30  
额定工作电压 (Ue): 230V  
额定绝缘电压 (Ui): 400V  
频率 (fn): 50Hz  
主母线额定电流 (In): 32A~6A  
主母线额定短时耐受电流 (Icw): 6kA  
户内型/户外型: 户内型  
外壳防护等级: IP30-操作面 IP20C  
最大输出回路数: 3路

主检: 赵文闯 签名: 日期: 2020-07-15

审核: 袁萍平 签名: 日期: 2020-07-15

签发: 杜 量 签名: 日期: 2020-07-17



备注 变更信息详见附件表1