



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2994626

(任务编号)

产品名称: 刀形转换隔离器

型号: HS13-200/30, HS13-200/31,
HS13-200/30BX, HS13-200/31BX

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 刀形转换隔离器
型号:

HS13-200/30, HS13-200/31,
HS13-200/30BX,

HS13-200/31BX

商 标: /

样品数量: 1台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2018-10-23

完成日期: 2018-10-27

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市
人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市
人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路
555号

试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HS13-200/30, HS13-200/31, HS13-200/30BX, HS13-200/31BX

Ui: 690V; Uimp: 8kV;

Ue: AC400V;

Ith: 200A;

Ie: 200A;

Icw: 10kA/1s;

使用类别: AC-20B;

极数: 3P.

主检: 鲁建平 签字: 日期: 2018-11-09

审核: 尤雪元 签字: 日期: 2018-11-09

签发: 张 洁 签字: 日期: 2018-11-09



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准变更	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017

2. 原 3C 认可报告编号: C-040-09B4808-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2003010302091161;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。