



国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0301-3089676
(任务编号)

产品名称: 交流低压配电柜

型 号: GGD

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0301-3089676
(任务编号)

样品名称: 交流低压配电柜

型 号: GGD

样品数量: 1 台

样品来源: 送样

样品生产序号: 201812006

收样日期: 2019-01-11

完成日期: 2019-01-23

抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工
业园)

生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工
业园)

生产企业: 人民电器集团有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验依据标准: GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和
控制设备》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: GGD
额定工作电压 (Ue): AC400V
额定绝缘电压 (Ui): 690V
频率 (f_n): 50Hz
主母线的额定电流 (InA): 1600A~400A
主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA
控制柜配电母线的额定电流 (Inc): /A
控制柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): /kA
户内型/户外型: 户内型
外壳防护等级: IP41

主检: 朱 翔 签名: 日期: 2019-01-23

审核: 郑美海 签名: 日期: 2019-03-15

签发: 魏运明 签名: 日期: 2019-03-21



备注

无。