



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0308-2486059
(任务编号)

产品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器

型号: RDT16-1

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 有填料封闭管式刀型触头

熔断器

型号: RDT16-1

商标: /

样品数量: 1 支持件+2 熔断体

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2017-03-07

完成日期: 2017-03-09

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDT16-1

熔断体的额定电压 U_n : AC500V/AC660V;

熔断体的额定电流 I_n : 80,100,125,160,200,250A;

额定短路能力 I_t : 120kA/AC500V,50kA/AC660V;

分断范围和使用类别: gG;

熔断器支持件的额定电压 U_n : AC660V,AC500V;

熔断器支持件的额定冲击耐受电压 U_{imp} : 6kV;

熔断器支持件的额定电流 I_n : 250A;

极数: 1P.

主检: 王炜 签名: 日期: 2017-03-17

审核: 陆维导 签名: 日期: 2017-03-17

签发: 许建林 签名: 日期: 2017-03-17



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页

2.原 3C 认可报告编号: C-040-10C0059-S;

3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 3C 证书编号: 2002010308013309;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。