



# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0301-3089675  
(任务编号)

产品名称: 交流低压抽出式开关柜

型 号: GCS

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



## 安全型式试验报告

申请编号: A2018CCC0301-3089675  
(任务编号)

样品名称: 交流低压抽出式开关柜

型 号: GCS

样品数量: 1套(3台)

样品来源: 送样

样品生产序号: 201812001、201812002、  
201812003

收样日期: 2019-01-11

完成日期: 2019-02-26

抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司  
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工  
业园)

生产者: 人民电器集团有限公司  
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工  
业园)

生产企业: 人民电器集团有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验依据标准: GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关  
和控制设备》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: GCS

额定工作电压 (Ue): AC400V

额定绝缘电压 (Ui): 690V

频率 (f<sub>n</sub>): 50Hz

主母线的额定电流 (InA): 2500A~1000A

控制柜配电母线的额定电流 (Inc): 1000A~630A

主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 50kA

控制柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA

户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP41

主检: 檀丛啸 签名: 日期: 2019-02-26

审核: 郑美海 签名: 日期: 2019-03-15

签发: 魏运明 签名: 日期: 2019-03-21

备注 无。

