



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0308-3115146

(任务编号)

产品名称: 螺旋式熔断器

型 号: RL1-60

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 螺旋式熔断器	委托人: 人民电器集团有限公司
型 号: RL1-60	委托人地址: 浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标: /	生产者: 人民电器集团有限公司
样品数量: 8 底座+8 熔断体	生产者地址: 浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2019-03-01	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
完成日期: 2019-03-05	

试验结论: 依据 GB/T13539.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RL1-60  
熔断体的额定电压 Un: AC380V;  
熔断体的额定电流 In: 20A, 25A, 30A, 35A, 40A, 50A, 60A;  
额定分断能力(I1): 50kA;  
分断范围和使用类别: gG;  
熔断器支持件的额定电压 Un: AC380V;  
熔断器支持件的额定电流 In: 60A;  
极数: 1P;  
峰值耐受电流: 50kA.

主检: 王 炜 签字: *王炜* 日期: 2019-03-20

审核: 陆维导 签字: *陆维导* 日期: 2019-03-20

签发: 张 洁 签字: *张洁* 日期: 2019-03-20



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB 13539.3-2008	GB/T 13539.3-2017

- 原 CCC 认可报告编号: C-040-10C0069-S;
- 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 CCC 证书编号: 2002010308013291;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。