



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2019CCC0308-3115145

(任务编号)

产品名称: 螺旋式熔断器

型号: RL1-15

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 螺旋式熔断器	委托人: 人民电器集团有限公司
型号: RL1-15	委托人地址: 浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商标: /	生产者: 人民电器集团有限公司
样品数量: 8底座+8熔断体	生产者地址: 浙江乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2019-03-01	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
完成日期: 2019-03-05	

试验结论: 依据 GB/T13539.3-2017 检验合格


本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RL1-15
熔断体的额定电压 Un: AC380V;
熔断体的额定电流 In: 2A,4A,6A,10A,15A;
额定分断能力(I1): 50kA;
分断范围和使用类别: gG;
熔断器支持件的额定电压 Un: AC380V;
熔断器支持件的额定电流 In: 15A;
极数: 1P;
峰值耐受电流: 50kA。

主检: 王炜 签字: *王炜* 日期: 2019-03-20

审核: 尤雪元 签字: *尤雪元* 日期: 2019-03-20

签发: 许建林 签字: *许建林* 日期: 2019-03-20



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB 13539.3-2008	GB/T 13539.3-2017

- 原 CCC 认可报告编号: C-040-10C0068-S;
- 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 原 CCC 证书编号: 2002010308013288;
- 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。