



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2995807
(任务编号)

产品名称: 万能转换开关

型号: LW5

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 万能转换开关	委托人: 人民电器集团有限公司
型号: LW5	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商标: /	生产者: 人民电器集团有限公司
样品数量: 2台	生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2018-10-30	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
完成日期: 2018-11-06	

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LW5 ;
Ui:500V;Uimp:2.5kV; Ith:16A;
AC-15; Ue: AC380V/500V, Ie: 2.6A/2A;
DC-13; Ue: DC220V/440V, Ie: 0.27A/0.14A;
IP40(工作面)

主检: 王 炜 签名: *王炜* 日期: 2018-11-14

审核: 陆维导 签名: *陆维导* 日期: 2018-11-14

签发: 张 洁 签名: *张洁* 日期: 2018-11-14



备注

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
2.额定冲击耐受电压	/	2.5kV

- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B2033-S ;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2002010305013370;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。