



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告


新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2996751
(任务编号)

产品名称: 行程开关

型号: JLXK1

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 行程开关	委托人: 人民电器集团有限公司
型号: JLXK1	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标: /	生产者: 人民电器集团有限公司
样品数量: 2台	生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2018-10-30	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
完成日期: 2018-11-06	

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

JLXK1;
Ui:500V;Uimp:8kV; Ith:5A;
AC-15: Ue:AC380V, Ie:0.3A
DC-13: Ue:DC220V, Ie:0.15A
常规型: IP40,密封式: IP54

主检: 王 炜 签名: <i>王伟</i> 日期: 2018-11-12	 (检测机构名称 盖章) 2018年11月12日
审核: 姜 鑫 签名: <i>姜鑫</i> 日期: 2018-11-12	
签发: 张 洁 签名: <i>张洁</i> 日期: 2018-11-12	

备注

- 1.变更情况:
- | 序号和名称 | 变更前 | 变更后 |
|--------|----------------|-------------------|
| 1.标准换版 | GB14048.5-2008 | GB/T 14048.5-2017 |
- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4658-S ;
 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
 4.原 CCC 证书编号: 2002010305013365;
 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。